



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»**

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71

10.08.2018 № 13/02-013/1267

Генеральному директору
ООО «СЗЭС ПЛАСТ»

На № 42 от 31.07.2018

Н.Н. Григорьеву

О рассмотрении технической
документации на термостойкие
трубы ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС

Уважаемый Николай Николаевич!

В ответ на Ваше обращение № 42 от 31.07.2018 о рассмотрении откорректированной в соответствии с замечаниями ПАО «Ленэнерго» технической документации на термостойкие трубы ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС, предназначенные для обеспечения механической защиты кабельных линий напряжением 6-110 кВ при прокладке в грунте, сообщая следующее.

Представленные материалы на термостойкие трубы ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС проверены на соответствие техническим требованиям нормативных документов:

- стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;
- Технические требования к трубам для прокладки силовых кабелей 6-110 кВ методом горизонтально-направленного бурения (утверждены протоколом заседания Научно-технического совета ПАО «Ленэнерго» № ЛЭ/02-011/1585 от 03.08.2015).

Замечаний не выявлено.

Сообщаю Вам, что выбор технических решений, в том числе по применению трубной продукции, определяется проектной документацией с учетом вышеуказанных соответствий и технико-экономического обоснования.

Заместитель главного инженера
по технологическому развитию и инновациям

Н.Н. Магдеев