

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.СП30.В.00016/23



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПЛАСТ" (ООО "ЭНЕРГОПЛАСТ"). Место нахождения (адрес юридического лица): 195030, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ХИМИКОВ, ДОМ 28, ЛИТЕР АС, ПОМ/ОФИС 1-Н/1106. ОГРН: 1177847214973, ИНН: 7813281625, телефон: +78124588012, адрес электронной почты: cert@spbenergoplast.ru. Адрес места осуществления деятельности: 196608, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Промышленная, дом 11, литера И.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПЛАСТ" (ООО "ЭНЕРГОПЛАСТ") ОГРН: 1177847214973, ИНН: 7813281625. Место нахождения (адрес юридического лица): 195030, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ХИМИКОВ, ДОМ 28, ЛИТЕР АС, ПОМ/ОФИС 1-Н/1106. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196608, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Промышленная, дом 11, литера И.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции, процессов и услуг Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области». ОГРН 1027810289286, ИНН 7809018702. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 1. Телефон: 8122441268, адрес электронной почты: sert420@rustest.spb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11СП30

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Трубы полиэтиленовые для газопроводов: трубы из композиции полиэтилена марки ПЭ100 (PE100) и ПЭ100-RC (PE100-RC), торговой марки GAZENERGOPLAST, в том числе с соэкструзионными слоями, с удаляемым защитным слоем из термопласта, с минимальной длительной прочностью MRS 10,0 МПа, стандартного размерного отношения SDR 9; SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 17,6; SDR 21, номинальным наружным диаметром от 75 до 450 мм, предназначенные для транспортирования газообразного топлива. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.21.21-005-16073610-2019 «Трубы для систем газораспределения». Серийный выпуск

код **ОКПД 2:** 22.21.21.121
код **ТН ВЭД ЕАЭС:** 3917211000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: пп. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 7.2 табл. 4, 8.2 табл. 6 (поз. 1, 3), п. 10.2 табл. 7, Приложение "А" п. А.7 ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014); п. 6.2.3.1 табл. 1 (поз. 7), п. 6.2.3.2 табл. 2 (стойкость к газовому конденсату), п. 6.3 табл. 3 ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: протоколов испытаний № 47/СИ от 23.03.2023, № 48/СИ от 23.03.2023, № 49/СИ от 23.03.2023 Испытательной лаборатории изделий из пластмасс ОАО "Запсибгазпром" (филиал ОАО "Запсибгазпром" - Отраслевой институт "Омскгазтехнология"), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ХИ11; протокола испытаний № 26-0038 от 01.03.2023 Испытательного центра "Энтест" ООО "Центр испытаний и консалтинга", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АЮ75; протокола испытаний № 28/2022 от 11.07.2022 Испытательного центра ООО «СИБУР ПолиЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОБ56; сертификата на соответствие системы менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 рег.№ РОСС RA.RU.11СП30.СМ.00013 от 30.12.2021, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг ФБУ «Тест-С.-Петербург», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11СП30.

Схема сертификации 2с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения: навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, допускается хранение труб на открытой площадке сроком не более 6 месяцев.

Гарантийный срок: два года с даты продажи.


Протокол испытаний № 27/2022 от 11.07.2022 Испытательного центра ООО «СИБУР ПолиЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОБ56.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ: с 26.04.2023 по 25.04.2026

М.П.  Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись) Гривцова Ольга Петровна
(фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись) Сапрунова Татьяна Арсеньевна
(фамилия, имя, отчество)

0000004